



LEGENDA

- Z - skrzynka pomiarowa ZL-1
- T - tablica rozdzielcza
- A - oprawa NEPTUN LED V1 4400 lm PC-T E IP65 840 - LUXIONA
- B - oprawa NEPTUN LED V1 2600 lm PC-T E IP65 840 - LUXIONA
- ☞ wyłącznik jednobiegunowy szczelny
- ☞ przełącznik schodowy szczelny
- ☞ pojedyncze gniazdo 230V+Z szczelne
- ☞ wentylator odsysacza spalin

Instalację wykonać przewodami kabelowymi układanymi pod tynkiem.

temat				
Rozbudowa garażu w istniejącym budynku OSP Krynki				
adres				
27-230 Brody, Krynki, ul. Długa 1				
działka nr 373/2				
tytuł				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA				
opracował	inż. Marcin Kiepas			nr rys. 1
projektował	mgr inż. Jarosław Dołatowski	KL-54/98		skala 1:100
sprawdził				data 08.2019